



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.07141

Серия RU № 0576293

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПерспектива».
Основной государственный регистрационный номер: 1157847005238.
Место нахождения: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Б.Смоленский проспект, 6, Литер А, офис 404
Телефон: 8124072099, адрес электронной почты: electro@stroyperspectiva.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПерспектива».
Место нахождения: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Б.Смоленский проспект, 6, Литер А, офис 404.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196084, Россия, город Санкт-Петербург, Парковая улица, 6, Литер К

ПРОДУКЦИЯ

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ типов ГРЩ, РУ-0,4, РЩ, ВУ, ВРУ, РУНН, ЩУ, ЩО, ЩВ, ЩС, ЩУВ, ЩАВР, ЩНО, ЩР, ЩРС, ЩАО, ЩУОЗК, ЩУТЗ, ЩД, ЩДУ, ЩИТП, ЩКНС.
«УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ».
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-94571476-2017 "УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

(ЕАЭС) 8537

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
"О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 185НВО-07/2017, 186НВО-07/2017, 187НВО-07/2017 от 14.07.2017 года, Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ01. Акта о результатах анализа состояния производства № 7502 от 29.06.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", регистрационный № RA.RU.11AB24. Комплекта эксплуатационной документации.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2017 ПО 13.07.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Козийчук Лина Васильевна
(инициалы, фамилия)

Жук Олеся Геннадьевна
(инициалы, фамилия)